



d: 適用ケーブル径	KD: ケーブル弓込口	KF	KH	適用厚銅電線管	標準
36.3 ~ 38.2	PF2½	295	415	70	◎
10.3 ~ 12.2	PF¾	275	395	22	
12.3 ~ 14.2					
14.3 ~ 16.2					
16.3 ~ 18.2	PF1	275	395	28	
18.3 ~ 20.2	PF1¼	275	395	36	
20.3 ~ 22.2					
22.3 ~ 24.2	PF1½	285	405	42	
24.3 ~ 26.2					
26.3 ~ 28.2	PF2	285	405	54	
28.3 ~ 30.2					
30.3 ~ 32.2					
32.3 ~ 34.2	PF2½	295	415	70	
34.3 ~ 36.2					
38.3 ~ 40.2	PF3	295	415	82	
40.3 ~ 42.2					
42.3 ~ 44.2					
44.3 ~ 46.2					
46.3 ~ 48.2					
48.3 ~ 50.2					
50.3 ~ 52.2					

- 注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。
 2. 端子箱の向きは、90度毎に変えることができます。
 (ただし、配管時には端子箱のKF寸法を十分考慮してください。)
 3. ケーブル弓込口は30度傾けることも可能となっています。
 4. 連結側軸受は、運転中にグリス補給、交換のできるグリス交換軸受です。
 5. 回転方向 (連結側から見て)
 反時計方向 (標準) 時計方向 両方向



寸 法 mm											
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	KC	KL
375	269.5	225 ⁰ _{-0.5}	450	178	143	25	520	70	100	268	390

寸 法 mm						軸 端 寸 法 mm						
L	M	N	R	XB	Z	Q	QK	QR	S	T	U	W
807	420	360	432	149	18.5	140	120	5	65m6	11	7	18

軸 受 番 号				概算質量	349 kg
連結側	NU217CS75	連結反対側	6312ZZC3		

御 参 考 用

御注文先 _____
 見積番号 _____
 受注番号 _____
 項NO. _____
 用途 _____

形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐 熱 クラス	わ く 番 号
							FE-225SJ

REVISIONS	③ B寸法及び軸端詳細寸法変更 '02-9-25 須賀原
② Z寸法変更 1992.6.21	
① 接地端子サイズ訂正 1990.8.21	

ニデックテクノモータ株式会社

 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検 査 CHECK	作 図 DRAW.
山 田		宮 本

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図
 工場安全増防爆形 e G3・屋外形