

# 誘導電動機試験成績表

(TEST REPORT OF INDUCTION MOTOR)



製作番号  
Our Order No

製造番号  
Serial No.

機械番号  
Item No

台数  
No. of Sets

ニデックテクノモータ株式会社  
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

形式 Type	出力 Output (kW)	極数 Poles	定格 Rating	相数 Phase	耐熱クラス TH.CL
	0.75	2	CONT.	3	E

## 特性試験 Characteristics Test

周波数 Freq. (Hz)	無負荷試験 No Load Test			拘束試験 Locked-Rotor Test				巻線抵抗(端子間) Resistance Between Lines at 75 °C (Ω)
	電圧 Voltage(V)	電流 Current(A)	損失 Loss(W)	定格周波数 Rated Frequency (Hz)	電圧 Voltage(V)	電流 Current(A)	損失 Loss(W)	
50	200	1.78	142	32.0	3.0	122		6.191
60	200	1.24	122	35.8	3.0	128		
60	220	1.51	150	35.8	3.0	128		

## 負荷特性 Load Characteristics

周波数 Freq. (Hz)	電圧 Voltage (V)	負荷率 Load (%)	電流 Current (A)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	効率 Efficiency (%)	力率 Power Factor(%)	最大トルク Break-down Torque(%)	最小始動トルク Locked-Rotor Torque(%)	最大始動電流 Starting Current(A)
50	200	25	1.95	2977	56.2	49.3	289	277	21
		50	2.29	2953	70.0	67.5			
		75	2.76	2926	75.0	78.4			
		100	3.34	2895	76.5	84.8			
		125	4.01	2860	76.3	88.4			
60	200	25	1.48	3569	59.7	61.1	267	237	19
		50	1.91	3536	72.5	78.1			
		75	2.46	3499	76.7	86.2			
		100	3.09	3457	77.7	90.0			
		125	3.82	3409	77.0	91.9			
60	220	25	1.70	3575	55.0	52.8	325	289	21
		50	2.03	3547	69.3	70.1			
		75	2.46	3518	74.9	80.1			
		100	2.98	3485	77.0	85.7			
		125	3.57	3449	77.5	88.9			

## 温度試験 Temperature Test (上昇値 Rise)

周波数 Freq. (Hz)	抵抗法 Resistance Method	温度計法 Thermometer Method	
	固定子巻線温度 Windings(K)	外被温度 Frame(K)	軸受温度 Bearings (K)
50	52	26	26
60	45	22	23
60	47	23	24

## 絶縁抵抗

Ins. Resistance By 500V Megger	100MΩ 以上 Above 良 Good
耐電圧試験(1分間) High Potential Test (A.C.60Hz For 1min)	V 1500 良 Good

## 外被, 構造, 寸法検査

Inspection of Appearance Construction & Outline Dimensions	良 Good 良 Good
--	------------------

ブレーキトルク Braking Torque	ブレーキ電流 Braking Current	振動試験 Vibration Test	騒音試験dB(A) Noise Test
(%)	(A)	V- 良 Good	良 Good

## 防爆構造検査 Inspection of Explosion-proof Construction

防爆構造 Type of Explosion Protection	爆発等級 Explosion Class	発火度 Ignition Temp Group	拘束電流(A) Locked-Rotor Current	許容拘束時間(Sec) Permissible Locking Time	危険場所 Hazardous Area
d	2	G4			

注記 Notes:

試験日  
Date of Test :

承認  
Approved By

頁  
Page :