誘導電動機試験成績表
(TEST REPORT OF INDUCTION MOTOR)

御参考用

Nidec
All for dreams

ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

製作番号 Our Order No
シリアル番号 Serial No
機械番号 Item No
台数 No of Sets

型式 Type	出力 Output (KW)	極数 Poles	定格 Rating	相数 Phase	耐熱クラス TH.CL
	30	4	CONT.	3	E

特性試験 Characteristics Test

周波数 Freq. (Hz)	無負荷試験 No Load Test			拘束試験 Locked－Rotor Test 定格周波数 Rated Frequency (Hz)			1/2周波数 Freq.(Hz)		巻線抵抗(端子間) Resistance Between Lines at 75 ℃(Ω)
	電圧 Voltage(V)	電流 Current(A)	損失 Loss(W)	電圧 Voltage(V)	電流 Current(A)	損失 Loss(W)	電圧 Voltage(V)	損失 Loss(W)	
50	200	34.8	1450	36.9	108	2348	20.8	1769	0.042
60	200	27.9	1630	42.7	108	2550	24.1	1881	
60	220	31.0	1780	42.7	108	2550	24.1	1881	

負荷特性
Load Characteristics

周波数 Freq. (Hz)	電圧 Voltage (V)	負荷率 Load (%)	電流 Current (A)	回転速度 Speed (min^{-1})	効率 Efficiency (%)	力率 Power Factor(%)	最大トルク Break－down Torque(%)	最小始動トルク Locked－Rotor Torque(%)	最大始動電流 Starting Current(A)
50	200	25	44.0	1493	83.2	59.2	271	214	684
		50	61.6	1486	89.8	78.4			
		75	83.0	1479	91.6	85.4			
		100	107	1471	92.1	88.2			
		125	132	1463	92.0	89.0			
60	200	25	39.0	1792	81.6	68.1	231	172	584
		50	58.2	1783	88.8	83.7			
		75	80.8	1774	90.9	88.4			
		100	105	1764	91.5	89.7			
		125	132	1753	91.4	89.5			
60	220	25	39.8	1793	80.4	61.4	281	210	642
		50	56.0	1786	88.2	79.6			
		75	75.4	1779	90.8	86.2			
		100	96.6	1771	91.7	88.8			
		125	119	1762	92.0	89.6			

温度試験 Temperature Test (上昇値 Rise)

周波数 Freq. (Hz)	抵抗法 Resistance Method 固定子巻線温度 Windings(K)	温度計法 Thermometer Method 外被温度 Frame(K)	軸受温度 Bearings(K)
50	60	41	41
60	54	37	37
60	52	36	36

絶縁抵抗 Ins. Resistance By 500V Megger	100MΩ 以上 Above 良 Good
耐電圧試験(1分間) High Potential Test (A.C.60Hz For 1min)	V 1500 良 Good

外被，構造，寸法検査
Inspection of Appearance Construction & Outline Dimensions
良 Good

ブレーキトルク Braking Torque	ブレーキ電流 Braking Current	振動試験 Vibration Test	騒音試験dB(A) Noise Test
(%)	(A)	V－ 良Good	良 Good

防爆構造検査 Inspection of Explosion－proof Construction

防爆構造 Type of Explosion Protection	爆発等級 Explosion Class	発火度 Ignition Temp Group	拘束電流(A) Locked－Rotor Current	許容拘束時間(Sec) Permissible Locking Time	危険場所 Hazardous Area
d	2	G4			

注記 Notes:

試験日 Date of Test :
承認 Approved By :
頁 Page :