

# 誘導電動機試験成績表

(TEST REPORT OF INDUCTION MOTOR)



All for dreams

ニデックテクノモータ株式会社  
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

製作番号  
Our Order No

シリアル番号  
Serial No

機械番号  
Item No

台数  
No of Sets

|            |                   |             |              |             |                |
|------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 形式<br>Type | 出力<br>Output (kW) | 極数<br>Poles | 定格<br>Rating | 相数<br>Phase | 耐熱クラス<br>TH.CL |
|            | 37                | 4           | CONT.        | 3           | E              |

## 特性試験 Characteristics Test

| 周波数<br>Freq.<br>(Hz) | 無負荷試験<br>No Load Test |                  |               | 拘束試験 Locked-Rotor Test |                  |               |                     | 巻線抵抗(端子間)<br>Resistance Between<br>Lines at 75 °C (Ω) |               |       |
|----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|---------------------|---|---------------|-------|
|                      | 電圧<br>Voltage(V)      | 電流<br>Current(A) | 損失<br>Loss(W) | 電圧<br>Voltage(V)       | 電流<br>Current(A) | 損失<br>Loss(W) | 1/2周波数<br>Freq.(Hz) | 電圧<br>Voltage(V)                                      | 損失<br>Loss(W) |       |
| 50                   | 200                   | 41.3             | 1488          | 37.7                   | 130              | 2808          |                     |   |               | 0.031 |
| 60                   | 200                   | 32.7             | 1690          | 43.3                   | 130              | 3052          |                     |   |               |       |
| 60                   | 220                   | 36.8             | 1853          | 43.3                   | 130              | 3052          |                     |   |               |       |

## 負荷特性

Load Characteristics

| 周波数<br>Freq.<br>(Hz) | 電圧<br>Voltage<br>(V) | 負荷率<br>Load<br>(%) | 電流<br>Current<br>(A) | 回転速度<br>Speed<br>(min <sup>-1</sup> ) | 効率<br>Efficiency<br>(%) | 力率<br>Power<br>Factor(%) | 最大トルク<br>Break-down<br>Torque(%) | 最小始動トルク<br>Locked-Rotor<br>Torque(%) | 最大始動電流<br>Starting<br>Current(A) |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 50                   | 200                  | 25                 | 52.6                 | 1494                                  | 85.6                    | 59.4                     | 251                              | 203                                  | 816                              |
|                      |                      | 50                 | 74.5                 | 1488                                  | 91.3                    | 78.6                     |                                  |                                      |                                  |
|                      |                      | 75                 | 101                  | 1482                                  | 92.8                    | 85.4                     |                                  |                                      |                                  |
|                      |                      | 100                | 131                  | 1476                                  | 93.2                    | 87.8                     |                                  |                                      |                                  |
|                      |                      | 125                | 162                  | 1468                                  | 93.1                    | 88.4                     |                                  |                                      |                                  |
| 60                   | 200                  | 25                 | 46.4                 | 1793                                  | 84.0                    | 68.5                     | 214                              | 165                                  | 684                              |
|                      |                      | 50                 | 70.5                 | 1785                                  | 90.3                    | 83.9                     |                                  |                                      |                                  |
|                      |                      | 75                 | 98.5                 | 1777                                  | 92.1                    | 88.3                     |                                  |                                      |                                  |
|                      |                      | 100                | 129                  | 1768                                  | 92.6                    | 89.3                     |                                  |                                      |                                  |
|                      |                      | 125                | 163                  | 1757                                  | 92.4                    | 88.7                     |                                  |                                      |                                  |
| 60                   | 220                  | 25                 | 47.6                 | 1794                                  | 82.9                    | 61.5                     | 259                              | 200                                  | 752                              |
|                      |                      | 50                 | 67.8                 | 1787                                  | 89.8                    | 79.7                     |                                  |                                      |                                  |
|                      |                      | 75                 | 91.9                 | 1781                                  | 92.0                    | 86.1                     |                                  |                                      |                                  |
|                      |                      | 100                | 118                  | 1773                                  | 92.8                    | 88.4                     |                                  |                                      |                                  |
|                      |                      | 125                | 147                  | 1766                                  | 92.9                    | 88.9                     |                                  |                                      |                                  |

## 温度試験 Temperature Test (上昇値 Rise)

| 周波数<br>Freq.<br>(Hz) | 抵抗法<br>Resistance Method | 温度計法<br>Thermometer Method |                      |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
|                      | 固定子巻線温度<br>Windings(K)   | 外被温度<br>Frame(K)           | 軸受温度<br>Bearings (K) |
| 50                   | 57                       | 37                         | 39                   |
| 60                   | 57                       | 37                         | 39                   |
| 60                   | 57                       | 37                         | 39                   |

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| 絶縁抵抗<br>Ins. Resistance<br>By 500V Megger                | 100MΩ<br>以上 Above<br>良 Good | 外被, 構造, 寸法検査<br>Inspection of Appearance<br>Construction & Outline<br>Dimensions<br>良 Good |
| 耐電圧試験(1分間)<br>High Potential Test<br>(A.C.60Hz For 1min) | V<br>1500<br>良 Good         |  |

|                                  |                                  |                        |                         |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ブレーキトルク<br>Braking Torque<br>(%) | ブレーキ電流<br>Braking Current<br>(A) | 振動試験<br>Vibration Test | 騒音試験dB(A)<br>Noise Test |
|                                  |                                  | 良 Good                 | 良 Good                  |

## 防爆構造検査 Inspection of Explosion-proof Construction

|   |                            |                               |                                    |  |                           |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| 防爆構造<br>Type of Explosion<br>Protection | 爆発等級<br>Explosion<br>Class | 発火度<br>Ignition Temp<br>Group | 拘束電流(A)<br>Locked-Rotor<br>Current | 許容拘束時間(Sec)<br>Permissible<br>Locking Time | 危険場所<br>Hazardous<br>Area |
| d                                       | 2                          | G4                            |                                    |  |                           |

注記 Notes:

試験日

Date of Test :

承認

Approved By :

頁

Page :