

# 誘導電動機試験成績表

(TEST REPORT OF INDUCTION MOTOR)

御参考用



All for dreams

ニデックテクノモータ株式会社  
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

製作番号  
Our Order No.

製造番号  
Serial No.

機械番号  
Item No.

台数  
No. of Sets

形式 Type	出力 Output (kW)	極数 Poles	定格 Rating	相数 Phase	耐熱クラス TH.CL
	3.7	4	CONT.	3	B

## 特性試験 Characteristics Test

周波数 Freq. (Hz)	無負荷試験 No Load Test			拘束試験 Locked-Rotor Test				巻線抵抗(端子間) Resistance Between Lines at 95 °C (Ω)	
	電圧 Voltage(V)	電流 Current(A)	損失 Loss(W)	電圧 Voltage(V)	電流 Current(A)	損失 Loss(W)	1/2周波数 Freq.(Hz)	損失 Loss(W)	
50	200	5.71	226	49.7	15.0	437			0.673
60	200	4.16	184	57.0	15.0	456			
60	220	4.90	236	57.0	15.0	456			

## 負荷特性

Load Characteristics

周波数 Freq. (Hz)	電圧 Voltage (V)	負荷率 Load (%)	電流 Current (A)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	効率 Efficiency (%)	力率 Power Factor(%)	最大トルク Break-down Torque(%)	最小始動トルク Locked-Rotor Torque(%)	最大始動電流 Starting Current(A)
50	200	25	6.66	1468	79.2	50.6	221	199	95
		50	8.68	1472	86.2	71.3			
		75	11.4	1456	87.6	80.5			
		100	14.5	1439	87.2	84.3			
		125	18.2	1418	85.9	85.6			
60	200	25	5.34	1783	82.1	60.9	197	166	86
		50	7.66	1765	87.9	79.4			
		75	10.6	1744	88.7	85.6			
		100	13.9	1721	87.9	87.4			
		125	17.8	1693	86.1	87.1			
60	220	25	5.82	1786	78.7	53.0	239	202	95
		50	7.69	1771	86.3	73.2			
		75	10.1	1755	88.1	81.8			
		100	12.9	1737	88.2	85.4			
		125	16.0	1717	87.4	86.7			

## 温度試験 Temperature Test (上昇値 Rise)

周波数 Freq. (Hz)	抵抗法 Resistance Method	温度計法 Thermometer Method	
	固定子巻線温度 Windings(K)	外被温度 Frame(K)	軸受温度 Bearings (K)
50	60	46	37
60	55	41	34
60	52	38	32

絶縁抵抗 Ins. Resistance By 500V Megger	100MΩ 以上 Above 良 Good	外被、構造、寸法検査 Inspection of Appearance Construction & Outline Dimensions 良 Good	
耐電圧試験(1分間) High Potential Test (A.C.60Hz For 1min)	V 1500 良 Good		
ブレーキトルク Braking Torque	ブレーキ電流 Braking Current	振動試験 Vibration Test	騒音試験dB (A) Noise Test
(%)	(A)	V— 良 Good	良 Good

## 防爆構造検査 Inspection of Explosion-proof Construction

防爆構造 Type of Explosion Protection	爆発等級 Explosion Class	発火度 Ignition Temp Group	拘束電流(A) Locked-Rotor Current	許容拘束時間(Sec) Permissible Locking Time	危険場所 Hazardous Area
e		G3	95	10	2ND

注記 Notes:

試験日

Date of Test :

承認

Approved By :

頁

Page :