

誘導電動機試験成績表

(TEST REPORT OF INDUCTION MOTOR)

御参考用
Nidec
 All for dreams

製作番号
Our Order No

シリアル番号
Serial No

機械番号
Item No

台数
No of Sets

ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

形式 Type	出力 Output (kW)	極数 Poles	定格 Rating	相数 Phase	耐熱クラス TH.CL
	30	4	CONT.	3	F

特性試験 Characteristics Test

周波数 Freq. (Hz)	無負荷試験 No Load Test			拘束試験 Locked-Rotor Test				巻線抵抗 (端子間) Resistance Between Lines at 115 °C (Ω)	
	電圧 Voltage(V)	電流 Current(A)	損失 Loss(W)	定格周波数 Rated Frequency (Hz)			1/2周波数 Freq.(Hz)		
				電圧 Voltage(V)	電流 Current(A)	損失 Loss(W)	電圧 Voltage(V)	損失 Loss(W)	
50	200	35.1	1450	35.3	100	1880			0.043
60	200	27.4	1760	41.4	100	2080			
60	220	30.6	1910	41.4	100	2080			

負荷特性 Load Characteristics

周波数 Freq. (Hz)	電圧 Voltage (V)	負荷率 Load (%)	電流 Current (A)	回転速度 Speed (min ⁻¹)	効率 Efficiency (%)	力率 Power Factor(%)	最大トルク Break-down Torque(%)	最小始動トルク Locked-Rotor Torque(%)	最大始動電流 Starting Current(A)
50	200	25	44.3	1493	83.2	58.7	249	210	670
		50	62.0	1487	89.8	77.8			
		75	83.6	1479	91.6	84.8			
		100	108	1471	92.1	87.4			
		125	134	1463	91.9	88.1			
60	200	25	38.9	1792	80.4	69.2	215	168	585
		50	58.4	1784	88.1	84.0			
		75	81.2	1775	90.5	88.3			
		100	106	1766	91.2	89.4			
		125	134	1755	91.1	88.8			
60	220	25	39.8	1793	79.2	62.4	260	204	645
		50	56.2	1787	87.6	79.9			
		75	75.8	1779	90.3	86.2			
		100	97.3	1772	91.4	88.5			
		125	120	1763	91.7	89.1			

温度試験 Temperature Test (上昇値 Rise)

周波数 Freq. (Hz)	抵抗法 Resistance Method		温度計法 Thermometer Method	
	固定子巻線温度 Windings(K)		外被温度 Frame(K)	軸受温度 Bearings (K)
	50	58		32
60	56		30	30
60	53		29	29

絶縁抵抗 Ins. Resistance By 500V Megger	100MΩ 以上 Above 良 Good	外被, 構造, 寸法検査 Inspection of Appearance Construction & Outline Dimensions
耐電圧試験(1分間) High Potential Test (A.C.60Hz For 1min)	1500 良 Good	

ブレーキトルク Braking Torque	ブレーキ電流 Braking Current	振動試験 Vibration Test	騒音試験dB(A) Noise Test
(%)	(A)	良 Good	良 Good

防爆構造検査 Inspection of Explosion-proof Construction

防爆構造 Type of Explosion Protection	爆発等級 Explosion Class	発火度 Ignition Temp Group	拘束電流(A) Locked-Rotor Current	許容拘束時間(Sec) Permissible Locking Time	危険場所 Hazardous Area
e		G3	670	10	2ND

注記 Notes :

試験日

Date of Test :

承認

Approved By :

頁

Page :