誘 導 電 動 機 試 験 成 績 表
(TEST REPORT OF INDUCTION MOTOR)

御参考用

Nidec
All for dreams
ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

製作番号 Our Order No

製造番号 Serial No.

機械番号 Item No

台 数 No. of Sets

形式 Type	出力 Output (kW)	極数 Poles	定格 Rating	相数 Phase	耐熱クラス TH.CL
	15	4	S1	3	155(F)

特性試験 Characteristics Test

周波数 Freq. (Hz)	無負荷試験 No Load Test			拘束試験 Locked－Rotor Test 定格周波数 Rated Frequency (Hz)			1/2周波数 Freq.(Hz)		巻線抵抗（端子間） Resistance Between
	電圧 Voltage(V)	電流 Current(A)	損失 Loss(W)	電圧 Voltage(V)	電流 Current(A)	損失 Loss(W)	電圧 Voltage(V)	損失 Loss(W)	Lines at 115 ℃（Ω）
50	200	24.4	419	36.6	50	1162			0.118
60	200	16.8	355	42.2	50	1242			
60	220	19.6	405	42.2	50	1242			

負荷特性
Load Characteristics

周波数 Freq. (Hz)	電圧 Voltage (V)	負荷率 Load (%)	電流 Current (A)	回転速度 Speed (min^{-1})	効率 Efficiency (%)	力率 Power Factor(%)	最大トルク Break－down Torque(%)	最小始動トルク Locked－Rotor Torque(%)	最大始動電流 Starting Current(A)
50	200	25	27.0	1495	89.8	44.4	283	267	374
		50	35.0	1490	93.1	66.4			
		75	45.0	1480	93.4	76.7			
		100	57.0	1475	92.1	81.4			
		125	71.0	1460	91.0	83.6			
60	200	25	19.0	1795	91.8	61.6	225	225	316
		50	29.0	1790	94.2	78.9			
		75	41.0	1780	94.1	84.2			
		100	54.0	1770	93.0	85.5			
		125	69.0	1755	91.3	85.1			
60	220	25	21.2	1795	90.5	51.0	284	284	358
		50	29.1	1790	93.7	71.8			
		75	39.0	1785	94.2	80.3			
		100	50.0	1775	93.0	83.7			
		125	62.0	1765	92.7	84.9			

温度試験 Temperature Test（上昇値 Rise）

周波数 Freq. (Hz)	抵抗法 Resistance Method 固定子巻線温度 Windings(K)	温度計法 Thermometer Method 外被温度 Frame(K)	軸受温度 Bearings(K)
50	73	53	48
60	69	50	47
60	63	46	43

絶縁抵抗 Ins. Resistance By 500V Megger	100MΩ 以上 Above 良 Good
耐電圧試験(1分間) High Potential Test (A.C.60Hz For 1min)	1500 V 良 Good

外被, 構造, 寸法検査
Inspection of Appearance Construction & Outline Dimensions
良 Good

ブレーキトルク Braking Torque	ブレーキ電流 Braking Current	振動試験 Vibration Test	騒音試験dB(A) Noise Test
(%)	(A)	V－ 良Good	良 Good

防爆構造検査 Inspection of Explosion－proof Construction

防爆構造 Type of Explosion Protection	爆発等級 Explosion Class	発火度 Ignition Temp Group	拘束電流(A) Locked－Rotor Current	許容拘束時間(Sec) Permissible Locking Time	危険場所 Hazardous Area

注記 Notes:

試験日 Date of Test :

承認 Approved By :

頁 Page :